

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти

(наименование органа государственного пожарного надзора)

управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 864/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж»

(индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору от 29 августа 2019 года № 864, статей 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 04 сентября 2019 года по 30 сентября 2019 года, фактическая: 12 рабочих дней, с 10 сентября 2019 года по 25 сентября 2019 года, в том числе непосредственно на объекте (в организации) – 03 час. 00 мин.: с 11 час. 00 мин. 10 сентября 2019 года по 14 час. 00 мин. 10 сентября 2019 года проведена проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

проводящего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Мироновым Дмитрием Юрьевичем, в отношении объекта государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский политехнический колледж» (сокращенное наименование – ГБПОУ СО «ТПК»), расположенного по адресу: 445035, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карбышева, 1, совместно с Давыдовым Виктором Алексеевичем – директором ГБПОУ СО «ТПК», Свиридовой Любовью Антоновной – заведующей хозяйством, Алексеевой Тамарой Борисовной – комендантом общежития

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывает)

1	2	требования которого (-ых) нарушены	4	тсся только выполнен ие) 5
1.	Не обеспечивается планово-предупредительный ремонт и исправное состояние систем и установок противопожарной защиты (шлейф № 13 (комнаты 3 этаж), 18 и 19 (комнаты 4 этажа) не исправен).	Нарушение: п. 61, 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
2.	Для отделки тамбура основного эвакуационного выхода из здания общежития применены облицовочные материалы (пластиковые панели) с отсутствующей технической документацией, содержащей информацию о показателях пожарной опасности этих материалов.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 13, ст. 134 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.25* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 5.1 НПБ 244-97 «Материалы строительные. Декоративно-отделочные и облицовочные материалы. Материалы для покрытия полов. Кровельные, гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы. Показатели пожарной опасности».	01.10.2020	
3.	Не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности по наличию знаков пожарной безопасности (место размещения огнетушителя, ручной пожарный извещатель, Направление эвакуации, Запрещается загромождать и (или) складировать, курение табака и пользование открытым огнем запрещено).	Нарушение: п. 1.1, 1.2. таб.3, НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности», приложение Ж (обязательное), п. 6, 7, 14, 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
4.	Не обеспечено выполнение на объекте защиты (в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания) требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия	Нарушение: п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	

	окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» (допускается курение в комнате 217).			
5.	Допускается применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов (помещение вахты).	Нарушение: п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
6.	Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год).	Нарушение: п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
7.	Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при пожаре (5 этаж).	Нарушение: п. 7 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
8.	В жилых комнатах общежития отсутствуют планы эвакуации на случай пожара.	Нарушение: п. 89 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
9.	В жилой комнате общежития № 327 допускается устройство складского помещения для хранения пожароопасных веществ и материалов (по факту комната загромождена различными горючими материалами и мебелью).	Нарушение: п. 90 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
10.	Допускается использование электрочайников и других электронагревательных приборов, не имеющими устройств тепловой защиты, а также оставление данных приборов без присмотра включенными в электрическую сеть.	Нарушение: подпункт «г», «е» п. 42, п. 40 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
11.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника (жилые комнаты общежития).	Нарушение: подпункт «в» п. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
12.	Допускается фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток и противопожарных дверей, установленных на объекте, в	Нарушение: п. 8 статьи 88 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 36, 62 Правил противопожарного режима в	01.10.2020	

	открытом положении, по факту отсутствуют доводчики (подвал).	Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.		
V	13. Световые проемы в наружных ограждениях заделаны кирпичной кладкой, при этом отсутствует система вытяжной вентиляции из подвала общежития, а именно из коридора подвального этажа без естественного освещения.	Нарушение: ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4, ст. 5, ч. 1 ст. 6, ст. 85 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1, 8.2, 8.10 СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирования», п. 7.1, 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; п. 8.1 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирования. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003»; п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
	14. Подвальные помещения (склады, общий, коридор, строительный полигон) не обеспечено огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 Правил противопожарного режима в Российской Федерации.	Нарушение: п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
	15. Допускается использование технического помещения (теплоузел в подвале), для хранения оборудования, мебели и других предметов.	Нарушение: подпункт «б» п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
	16. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, по факту двери запасных эвакуационных выходов ведущих во внутренний двор закрыты на навесные замки.	Нарушение: п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
✓	17. На объекте защиты с ночным пребыванием людей не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (СИЗОД) из расчета не менее 1 СИЗОД на каждого дежурного	Нарушение: п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	

	(по факту при проверке представлен СИП-1 срок годности которого истек в ноябре 2013 года).			
18.	Допускается размещение на путях эвакуации (коридор медпункта) различных предметов.	Нарушение: п. 23, 36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
19.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены вопросы расположения мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ и допустимого (предельного) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте защиты.	Нарушение: п. 2, 460, подпункты «д», «л» п. 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	01.10.2020	
20.	Отсутствует специальная программа обучения мерам пожарной безопасности работников организации согласованной в установленном порядке с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.	Нарушение: п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 6, 51, 52, 53, 54, 55 Приказа МЧС от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».	01.10.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов В.А.

[Handwritten signature]

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городского округа Тольятти Самарской области по пожарному надзору) капитан внутренней службы Миронов Дмитрий Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



« 25 » сентября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор ГБПОУ СО «ТПК» Давыдов Виктор Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы)

« 25 » сентября 20 19 г.